


**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Директор ОГАУСО ГЦ**

**в г. Ульяновске**

  
O.G. Ворончихина  
«04» 02 2019 г.

**Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности по результатам внеплановой проверки Прокуратуры Заволжского района на основании распоряжения № 155 от 30.03.2018 г.**

№ п/п	Наименование нарушений	Отметка о выполнении
1	Малая створка двухстворчатой двери эвакуационного выхода в девятиэтажном корпусе из лестничной клетки, расположенной в правом крыле (если стоять лицом к центральному входу со стороны улицы) наружу на 1-м этаже закрыта на запор, который вручную не открывается. Нарушены: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, далее ППР, п. 36 (а), (б).	Установлены запоры, открываемые вручную.
2	Не обеспечено исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери, установленной в электрощитовой в девятиэтажном корпусе на 1-м этаже: устройство для самозакрывания разобрано. Нарушены: ППР п. 37.1, п. 62, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 88 ч. 8.	Доводчик собран, находится в рабочем состоянии.
3	На эвакуационном выходе с третьего этажа в девятиэтажном корпусе (выход из коридора, расположенного в левом крыле в лестничную клетку), предусмотренном для эвакуации более 15 человек (на этаже живет около 20 человек), устроена дополнительная внутренняя дверь, которая открывается не по направлению выхода из здания и не фиксируется в открытом положении. Нарушены: ППР п. 36 (ж), (а), ППР п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4. ч. 3 и ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 53 ч. 1 и ч. 2 п. 1, ст. 81 ч. 1, 4, ст. 89 ч. 1, СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.	Дверь демонтирована.
4	Воздуховод на 3-м этаже в коридоре около комнаты № 78 трехэтажного корпуса установлен таким образом, что расстояние от дымового извещателя автоматической пожарной сигнализации до воздуховода составляет 0,2 м,	Дымовой извещатель перенесен.

	требуется не менее 0,5м. Нарушенны: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 4 ч. 3 и ч. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 81 ч. 1, 4, ст. 51 ч. 4, ст. 83 ч. 10, СП 5.13130.2009 п. 13.3.6, ППР п. 61.	
5	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, на лестничной площадке 3-го этажа в административной части трехэтажного корпуса. Нарушенны: ППР п. 42 (в).	На светильник установлен колпак.
6	Малая створка двухстворчатой двери эвакуационного выхода со 2-го этажа в лестничную клетку, расположенную рядом комнатой № 51 в трехэтажном корпусе, закрыта на запор, который вручную не открывается. Нарушенны: ППР, п. 36 (а), (б).	Запор демонтирован, на малую створку двухстворчатой двери установлен доводчик.
7	Дверь эвакуационного выхода с 1-го этажа, ведущая в лестничную клетку и через нее наружу, в отделении лежачих больных с психическими заболеваниями, в трехэтажном корпусе, закрыта на запор, который вручную не открывается: замок открывается ножницами. Нарушенны: ППР, п. 36 (а), (б), 35.	На дверь установлен запор, открываемый вручную.
8	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, в комнате № 100 на 2-м этаже в трехэтажном корпусе. Нарушенны: ППР п. 42 (в).	На светильник установлен колпак.
9	В период выполнения в отделении лежачих больных на 1-м этаже в трехэтажном корпусе (часть здания с моргом) работ по ремонту, связанными с отключением систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре демонтирована в связи с проведением ремонта в помещениях) не приняты необходимые меры по защите объекта защиты от пожаров. Нарушенны: ППР п. 63.	Отделение обесточено; первичными средствами пожаротушения обеспечено; доступ ограничен приказом № 334-хд от 23.08.2017 г.

Отчет об устранении нарушений предоставлен в Прокуратуру Заволжского района  
23.04.2018 г.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

*Ефанова*

Н.М.Ефанова