

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27,
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-55, E-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел: 41-03-80 тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ульяновск, пер. Пожарный, 4

(место составления акта)

« 12 »



апреля

2021 г.

(дата составления акта)

13.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 95

По адресу/адресам: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 23.03.2021 № 95

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЛУЖИВАНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В Г. УЛЬЯНОВСКЕ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с ч. мин. до ч. мин. Продолжительность

« 20 » г. с ч. мин. до ч. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней /

(рабочих дней/часов)

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

Акт составлен: управления МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ио. директора ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске

Кисарова Надежда Ивановна 01.04.2021 г. 14 ч. 00 мин.

фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

государственный инспектор г. Ульяновска по пожарному надзору Ибатуллин Марат
Гакилевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)


При проведении проверки присутствовали:

Ио. директора ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Кисарова Надежда Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Декоративно-отделочный, облицовочный материал на путях эвакуации (стены в общем коридоре первого этажа в корпусе №1) – ПВХпанели, использован не в соответствии с областью применения, указанной в таблице №28 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для зданий функциональной пожарной опасности Ф 1.1 должен применяться для отделки потолков материал класса пожарной опасности не более КМ0 для общих коридоров, холлов, фойе.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 5 ст. 107, ч. 3, ст. 86, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 28; п. 33 ПР в РФ; п. 6.25* СНИП 21-01-97*	ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, Ворончихина О.Г.
2.	Строительные конструкции пола на первом этаже в общем коридоре корпуса №1, выполненные керамической плиткой по деревянному покрытию пола способствует скрытому распространению горения.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 1 ст. 6; п 5.2.2 СП 2.13130.2012; п. 7.8 СНИП 21-01-97*; п 5.2.2 СП 2.13130.2020;	ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, Ворончихина О.Г.
3.	В полу на путях эвакуации перед выходом из столовой на улицу имеется перепад высот 25 см. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 89; СНИП 21-01-97* п. 6.28*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, Ворончихина О.Г.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 95/1/1 от 12.04.2021 г.
2. Материалы проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:


М.Т. Ибатуллин



С актом проверки ознакомлен(а),
Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске
Ворончихина Ольга Геннадьевна



Копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихина Ольга Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » апреля 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Обратную связь, отзыв о результатах проверки Вы можете оставить в анкете по ссылке:
<https://forms.gle/532bv46uGsGe6SV4A>.