



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99, E-mail: go_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ
пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 49-98-18, E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание № 73-0-2022/0020рс/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

03 февраля 2022

г. Ульяновск

**1. ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА» В Г.
УЛЬЯНОВСКЕ"**

2. Директору ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихиной Ольге Геннадьевне

Во исполнении решения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску Евсиевича Андрея Николаевича № 73-0-2022/0020рс от 17.01.2022, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 02.02.2022 по 03.02.2022, проведена **внеплановая** выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗАБОТА" В Г. УЛЬЯНОВСКЕ", по адресу: 432057, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, УЛИЦА ОРЕНБУРГСКАЯ, 31.

Лицо (а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Ибатуллин Марат Гакилевич.

При проведении проверки присутствовали: Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихина Ольга Геннадьевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	Декоративно-отделочный, облицовочный материал на путях эвакуации (стены в общем коридоре первого этажа в корпусе №1) – ПВХ панели, использован не в соответствии с областью применения, указанной в таблице №28 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для зданий функциональной пожарной опасности Ф 1.1 должен применяться для отделки потолков материал класса пожарной опасности не более КМ0 для общих коридоров, холлов, фойе.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 5 ст. 107, ч. 3, ст. 86, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 28; п. 6.25* СНиП 21-01-97*; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные	01.03.2023	

		Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. п.25		
2.	Строительные конструкции пола на первом этаже в общем коридоре корпуса №1, выполненные керамической плиткой по деревянному покрытию пола способствует скрытому распространению горения.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 1 ст. 6; п 5.2.2 СП 2.13130.2012; п 5.2.2 СП 2.13130.2020; п. 7.8 СНиП 21-01-97*	01.03.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Ульяновска
по пожарному надзору Ибатуллин Марат Гакилевич



« 03 » февраля 2022

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске
Ворончихина Ольга Геннадьевна

(должность, фамилия)

« 03 » февраля 2022