

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
по Ульяновской области

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27  
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, http://73.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071  
тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: ugnuln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску  
г. Ульяновск пер. Пожарный, 4 телефон: 41-03-80 Факс 41-03-70  
E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание N 95 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

1. ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
«ЗАБОТА» В Г. УЛЬЯНОВСКЕ"

2. Директору ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихиной Ольге  
Геннадьевне

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области (главного государственного инспектора г. Ульяновска по пожарному надзору) от 23.03.2021 года № 95 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 01.04.2021 г. по 12.04.2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Ульяновска по пожарному надзору майором внутренней службы Ибатуллиним Маратом Гакилевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Декоративно-отделочный, облицовочный материал на путях эвакуации (стены в общем коридоре первого этажа в корпусе №1) – ПВХ панели, использован не в соответствии с областью применения, указанной в таблице №28 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для зданий функциональной пожарной опасности Ф 1.1 должен применяться для отделки потолков материал класса пожарной опасности не более КМ0 для общих коридоров, холлов, фойе.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 5 ст. 107, ч. 3, ст. 86, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 28; п. 6.25* СНИП 21-01-97*; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	01.02.2022	

		п.25		
2.	Строительные конструкции пола на первом этаже в общем коридоре корпуса №1, выполненные керамической плиткой по деревянному покрытию пола способствует скрытому распространению горения.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 1 ст. 6; п 5.2.2 СП 2.13130.2012; п. 7.8 СНИП 21-01-97*	01.02.2022	
3.	В полу на путях эвакуации перед выходом из столовой на улицу имеется перепад высот 25 см. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 89; СНИП 21-01-97* п. 6.28*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009; СП 1.3130.2020 п. 4.3.5	01.02.2022	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

Государственный инспектор г. Ульяновска по пожарному надзору Ибатуллин М.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"12" апреля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихина Ольга Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

"12" апреля 2021 года